



AUX



FC FC-UNIQUE

**ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНДИЦІОНЕРА**

ASW-H09B4/FCR1DI
ASW-H12B4/FCR1DI
ASW-H18B4/FCR1DI
ASW-H24B4/FCR1DI

AS-H09B4/FCR1DI
AS-H12B4/FCR1DI
AS-H18B4/FCR1DI
AS-H24B4/FCR1DI

**R32
-15°C
INVERTER**

Компанія AUX заснована в 1986 році. Сьогодні AUX Group це сучасна промислова корпорація, яка займає 119-те місце серед найбільших промислових підприємств Китаю і 228 місце серед всіх підприємств Китаю. Сфера діяльності компанії розвивається в шести напрямках: інтелектуальне енергоустаткування, побутова техніка, мобільні пристрої, нерухомість, медичне обладнання та фінансові інвестиції. До 2020 року товарообіг компанії складе 14,5 мільярдів доларів. Корпорація AUX налічує понад 20 000 співробітників по всьому світу. AUX Group має 3 публічні компанії, 5 підрозділів, 7 виробничих баз (розташованих в Нінбо, Наньчане, Тяньцзіні, Шанхаї, Шеньчжені, Донгуане) і 9 глобальних галузевих напрямків виробництва. Головна виробнича база в Нінбо виробляє побутову і напівпромислову серію кондиціонерів, а також мультизональні системи кондиціонування.

МОНТАЖ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ	6
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦІОНЕРІВ	7
ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	8
МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ	9
МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ	11
ПІДКЛЮЧЕННЯ ФРЕОНОПРОВODІВ	12
ВАКУУМУВАННЯ	13
ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ	14
ТЕСТОВИЙ ЗАПУСК ТА ВИПРОБУВАННЯ	15
КОМПЛЕКТАЦІЯ	15

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ І ФУНКЦІЇ КОНДИЦІОНЕРУ	16
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	16
КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ , ПУЛЬТ ДК	17
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	22
МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ	23
КОДИ ПОМИЛОК	24
НОТАТКИ	25

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для уникнення помилок в роботі використовуйте дану інструкцію. Неправильна робота та експлуатація обладнання через ігнорування інструкції може призвести до пошкодження обладнання або збитків. Для зазначення важливості інформації наступні вказівки:



УВАГА

Вказує на небезпеку серйозного травмування або навіть може призвести до летального випадку



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпеку пошкодження обладнання або іншого майна



УВАГА

1. Даний пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також людьми з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони будуть під наглядом або проінструктовані про безпечну експлуатацію пристрою, і розуміти небезпеку, пов'язану з його використанням. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення і обслуговування не повинні проводитися дітьми без догляду.
2. Кондиціонер повинен бути заземлений. Недостатнє заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не підключайте провід заземлення до газопроводу, водопроводу, блискавководу або до проводу заземлення телефону.
3. Не витягуйте вилку з розетки під час експлуатації або мокрими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом або займання.
4. Не тягніть за шнур електроживлення, коли витягуєте вилку з розетки. Це може призвести до серйозного ураження електричним струмом.
5. Прилад повинен бути під'єднаний до електромережі, що відповідає ЕДСТ України
6. Вилка шнура електроживлення повинна бути повністю вставленою. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або перегріву, і навіть займання.
7. Не використовуйте розетку разом з іншими електричними приладами, не використовуйте несправний або нестандартний шнур електроживлення. Це може призвести до ураження електричним струмом і навіть займання.
8. Регулярно очищайте вилку шнура електроживлення від пилу та вологи. В іншому випадку пил та волога можуть призвести до пошкодження ізоляції і навіть займання.
9. Щоб уникнути можливого ураження електричним струмом, повинен бути встановлений автоматичний вимикач з номінальною потужністю.
10. Відключіть живлення за допомогою вимикача, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу. В іншому випадку може відбутися пошкодження виробу або ж займання.
11. Зупиніть роботу пристрою та відключіть електроживлення під час грози або урагану. Робота пристрою при відчинених вікнах може призвести до ураження електричним струмом.
12. Не встановлюйте кондиціонер в місці, де знаходиться горючий газ або рідина. Відстань від них повинна бути не менше 1 метра. В іншому випадку можливе займання.
13. **Не засовуйте пальці або інші предмети у вхідний та вихідний отвори для повітря, коли кондиціонер працює.** Це може призвести до травми, оскільки вентилятор обертається з великою швидкістю.
14. Не торкайтеся лопастей, що обертаються. Вони можуть затиснути Ваш палець, а також це може призвести до пошкодження рухомих деталей блоку.
15. Не намагайтеся ремонтувати кондиціонер самостійно. Ви можете отримати травму або це може призвести до появи нових неполадок та пошкоджень.

16. Будьте обережними, не допускайте намокання пульта дистанційного керування та внутрішнього блоку, оскільки це може стати причиною короткого замикання, або навіть призвести до займання приладу.

17. Не використовуйте рідких або «їдких м'яких засобів для догляду за кондиціонером, не розбризкуйте воду чи інші рідини. Це може призвести до пошкодження корпусу, а також до ураження електричним струмом.

18. В тому випадку коли шнур живлення пошкоджено, його потрібно замінити виробником чи його представником сервісу або подібною особою що має необхідну кваліфікацію.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не встановлюйте кондиціонер під прямими сонячними проміннями.

2. Не блокуйте вхідного чи вихідного повітряних отворів, це зменшить охолоджувальну або нагрівальну здатність, і навіть може призвести до зупинки роботи системи.

3. Не скеровуйте холодне повітря на тіло протягом тривалого періоду часу. Це може призвести до погіршення Вашого фізичного стану і викликати проблеми зі здоров'ям.

4. Закрийте вікна і двері, в іншому випадку охолоджувальна і нагрівальна здібності пристрою будуть зменшені.

5. Якщо повітряний фільтр сильно забруднений, охолоджувальна і нагрівальна властивості будуть зменшені. Будь ласка, регулярно контролюйте та очищайте фільтр.

6. Заборонено стояти або класти речі на верхню частину зовнішнього блоку, щоб уникнути падіння або пошкодження. В жодному випадку не дозволяйте дітям сидіти на зовнішньому блоці.

7. Встановлюйте відповідний температурний режим, враховуючи присутність у кімнаті людей похилого віку, дітей та хворих. Зазвичай комфортною вважається така температура, при якій різниця між температурами ззовні та всередині буде перевищувати 5 °C.

8. У випадку припинення роботи блоку в результаті впливу сильних завад навколишнього середовища, таких як мобільний телефон, будь ласка, витягніть вилку шнура електроживлення і через декілька секунд підключіть її знову для перезапуску кондиціонера.

9. Забороняється використовувати кондиціонер з метою зберігання спеціального обладнання, художніх виробів, продуктів протягом тривалого періоду часу, в іншому випадку неправильне використання призведе до пошкодження та послаблення ефективності роботи пристрою.

10. Забороняється використовувати кондиціонер без дозволу дітям та інвалідам та використання без контролю дорослих.

11. Частіше відчиняйте вікна на тривалий період часу після використання кондиціонера.

12. Якщо Ваш кондиціонер не обладнаний шнуром електроживлення та вилкою, двополюсний вимикач повинен бути встановлений в стаціонарній проводці, та відстань між контактами повинна бути не менше 3 мм.

13. Якщо Ваш кондиціонер постійно підключений до стаціонарної проводки, і витік струму може перевищувати 10 мА, тоді в розводці повинен бути встановлений захист від витоку струму.

14. Ланка електроживлення повинна мати захист від витоку та повітряний вимикач (автомат), здатність відключення якої повинна бути в 1,5 разів вищою від максимального значення струму.

15. Якщо зміни напруги, коливання напруги, викликані обладнанням, не можуть задовольнити технічних вимог IEC 61000-3-3 (МЭК 61000-3-3), необхідно звернути на це увагу і бути обережним.



УВАГА

Цей пристрій може бути підключений тільки до джерела живлення з системним опором не більше Z_{max} . Відповідно до EN / IEC 61000-3-11 необхідно проконсультуватися у місцевих органів електропостачання для забезпечення підключення обладнання виключно до електромережі з Z_{sys} (опір системи) $\leq Z_{max}$ (опір приладу). При поганому стані мережі електроживлення можуть з'являтися перепади напруги під час запуску пристрою. Це може впливати на роботу інших приладів (телевізори, освітлювальні прилади та інш.), які підключені до мережі. Якщо опір Z_{max} нижче таких перепадів то вищезазначених ефектів помічатися та виникати не повинно.

ТИП ПРОДУКТУ	Z_{max}	ТИП ПРОДУКТУ	Z_{max}
ASTW-H12L4/#-IQ	0.445	ASW-H18Q4/#-IQ	0.021
ASTW-12U4/#-AE	0.445	ASTW-(H)18QA2/#R1-SA	0.331
ASW-H12F4/#R1-RU	0.332	ASTW-20U4/#-IR	0.07
ASW-H15D3A4/#R1-C5	0.392	ASTW-24G4/#-AE	0.027
ASTW-H18U4/#-IQ	0.128	ASTW-H24C4/#-IQ	0.027
ASTW-18U4/#-AE	0.128	ASW-H24F6A4/#R1-C5	0.281
ASW-H18E1A4/#R1-C5	0.422	ASW-H24L4/#R1-RU	0.201
ASW-H09L4/#R1-RU	0.332	ASTW-30P4/#-AE	0.026
ASW-H18L4/#R1-RU	0.176	ASTW-30Q4/#-AE	0.091
#=LK700,LF,LH,LI,LM,LN,LR,LU,LS,LD,LP, LQ,LB,LO,LC,LE,UD,ULP,ULR, ULQ,ULB,ULO, ULC,ULE,ULL,ULV800,ULT,QLK QLB,QLO,QLC,QLE,QLL,QLV800,QLT,DA,DB,DC,DE,DF,JE			
ASW-H12C4A4/#R1-C5(S)	0.419	ASW-H18B4/FAR1-IL(S)	0.172
ASW-H12B4/FAR1-IL(S)	0.419	ASW-H24F6A4/#R1-C5(S)	0.108
ASTW-18Q4/#-AE	0.112	ASW-H24B4/FAR1-IL(S)	0.108
ASW-H18Y4/FSR1-IL	0.331	ASW-H24B4/#R1-RU	0.315
ASW-H18E1A4/#R1-RU	0.421	ASW-H24Y4/FSR1-IL	0.205
ASW-H18E1A4/#R1-CS(S)	0.172		
# =FA,FB,FD,FI,FJ,FO,FC,FY,FQ,FM,FF,FH,FVMA,FE,FL,FU,FV,FP,FX,FW,FR,FN,FS			



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Утилізація виробу (відповідно ДО вимог Європейської директиви 2002/96/EC по утилізації і електричного та електронного обладнання (WEEE))

Значення символу перекресленого смітника:

При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуванням лома по групах на кольорові, чорні метали, пластик та електронні компоненти. Пристрій не містить матеріалів, що вимагають ближче до корпусу блоку кондиціонера. Надалі утилізація складових повинна проводитись шляхом передачі на переробку в пункти прийому або утилізації до відповідних контейнерів з окремими видами сміття, що розташовані у Вашій місцевості. Виріб не містить дорогоцінних металів! Оскільки вимагається додаткова підготовка до утилізації, не дозволяється викидати прилад разом із побутовим сміттям! спеціальних технологій утилізації. Перед розбиранням та утилізацією, обов'язково відріжте дріт живлення як можливо.



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

8 років від дати виробництва, при зберіганні має бути забезпечена температура від +5 до +40°C. При зберіганні в умовах підвищеної вологості та протягом великого відрізка часу упаковка буде пошкоджена. Дотримуйтесь позначок на коробках для організації штабелювання та переміщення.

ТЕРМІН СЛУЖБИ:

7 років. Термін служби кондиціонеру залежить від багатьох чинників. Якості проведеного монтажу, правильного та якісного виконання послідовності операцій представниками монтажних компанії, умов використання та своєчасного і якісно проведених сервісних робіт. Як мінімум щорічне професійне сервісне обслуговування пристрою допоможе вам продовжити термін його експлуатації.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦІОНЕРІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASW-H09B4/FCR1DI AS-H09B4/FCR1DI	ASW-H12B4/FCR1DI AS-H12B4/FCR1DI	ASW-H18B4/JER3DI AS-H18B4/JER3DI	ASW-H24B4/JER3DI AS-H24B4/JER3DI
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2.6(0.6-3.2)	3.5(0.8-3.8)	5.0(1.5-5.2)	6.5(1.0-6.6)
	Споживана потужність	Вт	0.75(0.1-1.10)	1.19(0.1-1.50)	1.5(0.13-1.55)	1.8(0.2-1.95)
	Робочий струм	А	3.6(0.6-5.0)	5.5(0.6-6.7)	6.6(0.9-6.8)	8.0(0.9-8.5)
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2.9(0.6-3.5)	3.6(0.8-4.1)	5.28(1.3-5.4)	6.5(0.8-6.8)
	Споживана потужність	Вт	0.85(0.10-1.10)	1.15(0.10-1.40)	1.45(0.22-1.45)	1.85(0.3-2.2)
	Робочий струм	А	4.1(0.6-5.0)	5.4(0.6-6.4)	6.4(1.4-6.5)	8.1(1.3-9.8)
Максимальний струм		А	8.0	9.5	9.0	13.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1700	1900	1600	2400
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц			
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		гр.	530	600	970	1300
Витрата повітря, внутрішній блок		м³/год	560	560	850	1250
Клас захисту (Внутрішній) / (Зовнішній)		(IP)	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Клас електрозахисту (Внутрішній) / (Зовнішній)		Class I / Class II	I/I	I/I	I/I	I/I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	44/39/35/31/26	43/39/36/32/27	46/42/39/35/25	47/43/40/36/26
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	61	62	62	66
Внутрішній блок вага нето/брутто		кг	7.5	8.0	11.0	14.0
Зовнішній блок вага нето/брутто		кг	25.0	25.0	30.5	40
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Упаковка	мм	820×347×277	820×347×277	970×382×302	1155×397×312
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	730×545×285	730×545×285	800×545×315	825×655×310
	Упаковка	мм	850×620×370	850×620×370	920×620×400	945×725×435
Труби холодоагента Рідина/Газ, мм		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+16~+49	+16~+49	+16~+49	+16~+49
	Тепло		-15~+30	-15~+30	-15~+30	-15~+30
Максимальна довжина траси		м	20	20	25	25
Макс. перепад висот		м	10	10	15	15
Мінімальна довжина фреонових труб		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення		мм²	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Електричні автомати, аварійні вимикачі (УЗО)		А	16	16	20	25

ВИРОБНИК МАЄ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ДИЗАЙН КОНДИЦІОНЕРІВ ВНАСЛІДОК ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦІ ЗМІНИ.


ВНУТРІШНІЙ БЛОК

- Поруч не повинно бути опалення та інших джерел тепла.
- Поруч не повинно бути жодних перешкод для встановлення.
- В місці встановлення повинна зберігатися добра циркуляція повітря.
- Необхідно вживати заходи по зменшенню виділення шуму. Не встановлюйте поруч з дверним прорізом.
- Переконайтеся, що є достатня відстань між пристроєм та стелею, стінами, меблями і т.д., та відповідають зазначеним на малюнку.
- Встановлюйте на висоті 2-х метрів від підлоги.



ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- У випадку встановлення навісу з метою захисту блоку від дощів та сонячного проміння, зверніть, будь ласка, увагу на те, щоб навіс не перешкоджав теплообміну конденсатора.
- Не утримуйте тварин і не вирощуйте рослин поблизу місця встановлення; гаряче та холодне повітря буде впливати на них.
- Переконайтеся, що відстані між пристроєм та стелею, стінами, меблями та іншими перешкодами відповідають зазначеним на малюнку.
- Поруч не повинно бути джерел тепла та легкозаймистих речовин/газів.
- Основа встановлення, а також підтримуюча рама повинні бути міцними та надійними.
- Пристрій повинен бути встановлений на рівній поверхні.



Відстань між внутрішнім і зовнішнім блоками повинна бути не менша ніж 3 метра, а максимальна довжина труби (з додатковою заправкою холодоагентом) - 15 метрів. Додаткова заправка холодоагенту виконується в тому випадку коли довжина фреонові лінії перевищує <5 м. Розрахункова кількість холодоагента для дозаправки наведена в таблиці нижче.

Максимально допустима довжина труби без додаткової дозаправки холодоагенту (м)	Гранично допустима довжина труби (м)	Гранично допустима висота між внутрішнім та зовнішнім блоками Н (м)	Необхідна кількість додаткового холодоагента (кг/м)	
			≥ 5,0 кВт	< 5,0 кВт
5	20 (25)*	10	0.015	0.025

МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

● Спочатку переконайтеся, що стіна є міцною та надійною. Використовуйте мінімум п'ять саморізів типу «+» для закріплення монтажної пластини на стіні. Під час закріплення пластини користуйтеся рівнем, пластина повинна бути закріплена горизонтально і чітко перпендикулярно до вертикалі. В іншому випадку це може стати причиною того, що під час роботи кондиціонера в режимі охолодження буде капати вода.

● Просвердліть отвір для труби діаметром 70 мм внизу справа або зліва від монтажної пластини. Отвір трубопроводів повинен нахилитися на 5 ° -10 ° в зовнішній бік

● Для захисту трубопроводів і кабелів що проходять через стіну від пошкодження, а також від гризунів, які можуть проникати в отвори стінки, захисне кільце для труб встановлюється і герметизується замазкою.

● Витягніть труби внутрішнього блоку, відділивши зафіксовані на них частини. Підключіть з'єднані між собою труби до внутрішнього блоку: змістіть центри труб, а потім закручіть з'єднувальну гайку спочатку вручну, а потім за допомогою гайкового ключа доти, поки не почуєте клацання.






● На правому малюнку показано, в якому напрямку необхідно закручувати. Див. інформацію про крутильний момент у нижченаведеній таблиці.

Діаметр труби, мм (дюйми)	Обертовий момент затяжки) Н·м
Ø6.35 (1/4")	15 ~ 25
Ø9.52 (3/8")	35 ~ 49
Ø12.7 (1/2")	45 ~ 60
Ø15.88 (5/8")	73 ~ 78

● Перед встановленням вирішіть, з якої сторони будуть з'єднуватися труби. Зніміть заглушки 1 і 2 на потрібній Вам стороні. Просуньте з'єднувальні труби в отвір, а після цього встановіть заглушку 2 на початкове місце. Якщо з'єднання труб буде на іншій стороні, зробіть те ж саме, але з іншої сторони.

● Дренажні шланги можуть бути приєднані до отворів 1 та 2. Якщо з'явиться необхідність приєднання дренажного шлангу до іншого отвору, тоді зніміть з тієї ж сторони гумову пробку і зафіксуйте дренажний шланг, а потім вставте гумову пробку в отвір, який звільнився, щоб його закрити. •

● Перед встановленням вирішіть, з якої сторони будуть з'єднуватися труби. Зніміть панелі 1 і 2 або 3 та 4 на потрібній Вам стороні. Просуньте з'єднувальні труби в отвір, а після цього встановіть заглушку що знімається на початкове місце. Якщо з'єднання труб буде на іншій стороні, зробіть те ж саме, але з іншої сторони.



● Дренажні шланги можуть бути приєднані до підключень 1 або 2. Якщо з'явиться необхідність приєднання дренажного шлангу до іншого отвору, тоді зніміть з необхідної сторони гумовий корок і зафіксуйте дренажний шланг, а потім вставте гумовий корок в отвір, який звільнився, щоб його закрити. Коли Ви бажаєте закрити з'єднувальний отвір гумовим короком, будь ласка, використуйте викрутку, щоб туди його вставити.





● Розташуйте з'єднувальні труби, кабель, зливний шланг таким чином, як це показано на малюнку, після цього під'єднайте дренажний шланг до зливного отвору.

● Місце з'єднання труби і внутрішнього блоку обгорніть ізоляційним рукавом, а вже після цього ізоляційною стрічкою, щоб уникнути конденсату.

● Скріпіть з'єднувальні труби, кабелі і дренажний шланг разом вініловою стрічкою.

● Почепіть внутрішній блок на пластину і переконайтесь, що він розташований по центру пластини.

● Штовхайте пристрій в ліву та праву нижні сторони монтажної пластини до тих пір, поки гачки щільно не увійдуть в пази (до клацання).



ПЕРЕВІРКА ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ

Перевірка дренажної системи:

1. Для цього відкрийте кришку блоку і через трубку залийте воду (~ 2 л) в водозбірник внутрішнього блоку.

2. Перевірте, чи витікає вода крізь зливний отвір.

МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

○ Зовнішній блок повинен бути надійно закріплений, щоб уникнути падіння під час сильного вітру.

○ Якщо зовнішній блок встановлюється на узбережжі або в місці високо над землею, де дує сильний вітер, тоді необхідно переконатися, що вентилятор працює правильно, встановивши його за вітром на стіні, або закривши його екраном.

○ Стіна, на якій здійснюється встановлення, повинна бути цегляною, бетонною або зробленою з іншого міцного матеріалу, і володіти достатньою несучою спроможністю. В іншому випадку повинні бути вжиті такі заходи, як укріплення, додаткова підтримка, гасіння вібрації.

Мінімально допустимі відстані до оточуючих конструкцій для зовнішніх блоків:





○ Мінімально 100 мм від поверхні стелі до верхньої частини блоку.

○ 300 мм від найближчої перешкоди до бічної сторони блоку (сторона підключення), та не менше 200 мм з протилежної сторони

○ 500 мм від передньої стінки вентилятора з боку виходу повітря до найближчої перешкоди, заслону.


○ Мінімально 100 між зворотною до вентилятора стінкою блоку (теплообмінником) і стіною будинку

Щонайменше дві сторони мають бути відкриті



Габаритні розміри для монтажу

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H
AS-H09B4/FCR1DI	730 (780)	300	285	540	280	545
AS-H12B4/FCR1DI	730 (780)	300	285	540	280	545
AS-H18B4/FCR1DI	800 (860)	335	315	545	315	545
AS-H24B4/FCR1DI	825 (860)	355	310	540	335	655



ПІДКЛЮЧЕННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ

● Підключіть трубу до блоку: приєднайте центри труб та щільно затягніть гайку гайковим ключем. На малюнку показано, в якому напрямку затягувати.

Діаметр труби, мм (дюйми)	Обертовий момент затяжки Н·м
Ø6.35 (1/4")	15 ~ 25
Ø9.52 (3/8")	35 ~ 49
Ø12.7 (1/2")	45 ~ 60
Ø15.88 (5/8")	73 ~ 78

● Міцно затягніть гайку за напрямком до центру труби.

○ Підтягуйте гайку до тих пір, поки не почуєте клацання динамометричного ключа.

Зовнішній вигляд труби

● Використовуйте ущільнюючу стрічку для усунення невеликих підтікань на зовнішньому кільці труби.

● Обгорніть всі труби, зливний шланг та з'єднувальний провід зверху вниз.



● Сховайте з'єднання, закріпіть їх двома пластмасовими кільцями.

● Обгорніть труби стрічкою вздовж стіни і закріпіть їх до стіни затискачами. Як правило, це потрібно тоді, коли зовнішній блок встановлений нижче від внутрішнього.

● У випадку, якщо Ви бажаєте подовжити зливний шланг, його кінець певної довжини повинен виходити назовні (не дозволяйте йому бути під водою. Закріпіть його на стіні, щоб його не гойдало вітром.

● Місця згину труб повинні мати заокруглену форму. Цим можна уникнути потрапляння води до кімнати.

● Для кріплення труб до стін використовуйте затискачі або інші кріпильні пристосування.




ВАКУУМУВАННЯ

Наявність повітря і вологи в холодильному контурі може мати небажані наслідки:


- Підвищення тиску в системі.
- Зростання значення робочого струму.
- Зниження ефективності роботи кондиціонера в режимі охолодження або обігріву.
- Замерзання і засмічення капілярної трубки
- Корозія елементів холодильного контуру

Внутрішній блок і трубопроводи між внутрішнім і зовнішнім блоками повинні бути перевірені на можливість витоків і вакуумовані з метою видалення з системи газів, і вологи.



Видалення повітря з контуру циркуляції

1. Переконайтеся в тому, що трубопроводи (як для рідинної, так і для газової лінії) між внутрішнім і зовнішнім блоками підключені правильно
2. Зніміть ковпачок сервісного порту на стопорному клапані з боку труби для газу зовнішнього блоку. (З заводу запірні клапани повністю закриті і прикриті ковпачками)
3. Затягніть накидні гайки А, В, С, D. Підключіть сервісний шланг манометричного колектора дозаправочного штуцера вентиля газової труби.
4. Підключіть другий сервісний шланг до вакуумного насоса.
5. Повністю відкрийте рукоятку «Lo» манометра.
6. Увімкніть вакуумний насос. На початку відкачування повітря злегка ослабте гайку вентиля газової труби і переконайтеся в тому, що повітря дійсно відкачується (при цьому робочий шум вакуумного насоса змінюється, а стрілка вакуумметра йде з негативної зони).
7. Вакуумування слід проводити не менше 15 хвилин, до тих пір, поки показник вакуумметра не досягне позначки -760 мм. Ртутного стовпа (-0,101 МПа). Після закінчення вакуумування повністю закрийте рукоятку «Lo» манометра і вимкніть вакуумний насос.
8. Поверніть шток сервісного вентиля В на 45° проти годинникової стрілки і залиште його в такому положенні на 6-7 секунд. Знову закрутіть гайку. Переконайтеся в тому, що манометр колекторного фєрного.
9. Зніміть сервісний шланг з сервісного вентиля
10. Повністю відкрийте штоки сервісних вентилів
11. Щільно затягніть заглушки вентилів.



ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

З'єднувальні кабелі повинні відповідати нижченаведеній таблиці:

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ		ASW-H09B4/FCR1DI AS-H09B4/FCR1DI	ASW-H12B4/FCR1DI AS-H12B4/FCR1DI	ASW-H18B4/FCR1DI AS-H18B4/FCR1DI	ASW-H24B4/FCR1DI AS-H24B4/FCR1DI
Кабель електроживлення	мм ²	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Кабель міжблочний	мм ²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5

Підключення внутрішнього блоку

Відкрийте передню панель, підключіть з'єднувальні проводи до вихідного щитка (див. мал.), закріпіть проводи за допомогою кріпильної планки. Відкрийте передню панель, якщо у внутрішньому блоці є сигнальний провід, будь ласка, від'єднайте середню частину корпусу і протягніть провід через нижню частину корпусу, і потім з'єднайте сигнальні проводи внутрішнього і зовнішнього блоків.

Підключення зовнішнього блоку

- Відкрутіть гвинт і зніміть кришку вихідного щитка.
- Підключіть з'єднувальні проводи до вихідного щитка зовнішнього блоку таким самим чином, як вони були підключені у внутрішньому блоці.
- Підключення заземлюючого проводу:
 - Послабте заземлюючий гвинт електричної панелі.
 - З'єднайте провід заземлення із заземлюючим гвинтом, і потім закрутіть його туди, де він був раніше («_»).
- Зафіксуйте провід за допомогою кріпильної планки.
- Встановіть назад кришку щитка.
- Підключіть заземлюючий провід правильно, неправильне підключення може призвести до несправності електричних деталей та ураження струмом або займання.
- Не змінюйте полярність.
- Після закріплення проводів гвинтом ледь порушайте провід, щоб перевірити, чи справді все міцно закріплене.
- У випадку наявності з'єднувача, підключіть його напряду.

Підключення з'єднувальних проводів внутрішнього і зовнішнього блоків повинно відповідати схемам, зображеним на малюнках, в іншому випадку це призведе до ураження струмом або займання.



ТЕСТОВИЙ ЗАПУСК ТА ВИПРОБУВАННЯ**Тестове включення (тестовий режим)**

- Переконайтеся, що труби і провoda підключені.
- Переконайтеся, що клапани рідинної та газової системи повністю відкриті.

1. Підключення джерела електроживлення.

- Під'єднайте провід до спеціально виділеного джерела електроживлення (розетки)
- Підготуйте Пульт ДК.
- Запустіть кондиціонер в режимі охолодження тривалістю не менше 30 хвилин.

2. Оцінка ефективності.

- Виміряйте температуру повітря на вході та виході внутрішнього блоку.
- Переконайтеся, що різниця між температурою повітря на виході і температурою повітря на вході становить більше 7 градусів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Будь ласка, перевірте комплектацію Вашого пристрою, і якщо щось не відповідає пакувальному листу, повідомляйте нам про це.

Комплектація внутрішнього блоку

№	НАЙМЕНУВАННЯ	ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
1	Внутрішній блок	шт.	1
2	Пульт ДК	шт.	1
3	Інструкція	шт.	1
4	Елементи живлення пульта Дк	шт.	2
5	Дренажний шланг	шт.	1
6	Гарантійний талон	шт.	1


Комплектація зовнішнього блоку

№	НАЙМЕНУВАННЯ	ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
1	Зовнішній блок	шт.	1
2	*З'єднувальна труба	шт.	2
3	Вінілова стрічка	шт.	1
4	*Захисне кільце для труби	шт.	1


*Залежить від моделі блоку

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ І ФУНКЦІЇ КОНДИЦІОНЕРУ

ВНУТРІШНІЙ БЛОК



ЗОВНІШНІЙ БЛОК



УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для того, щоб використовувати кондиціонер належним чином, будь ласка, ознайомтеся з його робочим діапазоном температур. У разі недотримання цих умов може бути активована функція автоматичного захисту внутрішнього блоку, обігрівальні і охолоджуючі здібності будуть знижені

КОНДИЦІОНЕР МОЖЕ НЕ ПРАЦЮВАТИ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ ПРИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ТЕМПЕРАТУРАМ ЩО НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ В ТАБЛИЦІ

ОХОЛОДЖЕННЯ	Зовнішня температура (вулиця)	Не більше +49 °C але не менше ніж +16 °C
	Внутрішня температура (приміщення)	Більше +15 °C але не більше ніж +35 °C
ОБІГРІВ	Зовнішня температура (вулиця)	Більше -15 °C але не більше ніж +25 °C
	Внутрішня температура (приміщення)	Менше +30 °C але не менше ніж +10 °C
Внутрішня температура що задається з пульта керування від +16 до +32°C		

КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ , ПУЛЬТ ДК

- Перед тим як використовувати пульт дистанційного керування в перший раз, необхідно вставити батарейки і переконатися в тому, що «+» також як і «-» поля дотримані.
- Переконайтеся в тому, що пульт дистанційного керування спрямований на отримання сигналу, і немає перешкод між ним, і максимальна відстань становить 8 метрів.
- Не дозволяйте пульту управління падати і не кидайте його. Не допускайте попадання рідини в пульт дистанційного керування. Не спрямовуйте пульт дистанційного керування під вплив прямих сонячних променів і не допускайте його надмірного нагріву.
- Якщо пульт дистанційного керування не працює нормально, то виміть батарейки на 30 секунд до його переустановлення. Якщо не працює, то замініть батарейки.
- При заміні батарейок не змішуйте нові батарейки разом зі старими або батарейками різного типу, так це може служити помилкою пульта дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовувався довгий час, то в першу чергу потрібно вийняти батарейки, видалити витік з них, так як вони можуть пошкодити пульт дистанційного керування.
- Утилізувати вийняті батарейки.

ПУЛЬТ ДК

1. Кнопка ON/OFF включення / виключення.

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути / вимкнути пристрій.

Це очистить існуючі налаштування таймера та функції SLEEP.

2. Кнопка MODE (Вибір режиму).

Кожне натискання на кнопку змінює режим роботи кондиціонера в наступній послідовності:

АВТОМАТИЧНИЙ - ОХОЛОДЖЕННЯ - ОСУШЕННЯ - ОБІГРІВ - ВЕНТИЛЯЦІЯ

На дисплеї пульта висвічується індикація відповідного режиму:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN


"AUTO" (Автоматичний) - "COOL" (Охолодження) - "DRY" (Осушення), "HEAT" (Обігрів) - "FAN" (Вентиляція).

В автоматичному режимі кондиціонер, в залежності від температури повітря в приміщенні, автоматично вибирає режим охолодження або обігріву, створюючи комфортні умови для користувача. Цільова температура не відображається на дисплеї пульта управління і її зміна неможлива. У режимі вентиляція, кондиціонер включає тільки вентилятор внутрішнього блоку. В даному режимі кондиціонер не підтримує температуру в приміщенні. Цільова температура не відображається на дисплеї пульта управління та її зміна неможлива.

Увага! Кондиціонер не дає припливу свіжого повітря!

3. Кнопка TAIMER (Таймер).

Коли пристрій УВІМКНЕНО, натисніть цю кнопку, щоб встановити таймер ВІМКНЕННЯ, або, коли ВІМКНЕНО., Щоб встановити таймер УВІМКНЕННЯ



Натисніть цю кнопку один раз, блимає "ON (OFF)". Натискайте "+" або "-", щоб встановити кількість годин, протягом яких пристрій буде вмикатися / вимикатися, з інтервалом 0,5 години та діапазоном 0,5-24 години.

Натисніть ще раз, щоб підтвердити налаштування, "ON (OFF)" перестане блимати.

4. Кнопка HEAT (ОБІГРІВ)

Натисніть цю кнопку, щоб увійти в режим ОБІГРІВУ, пристрій увімкнеться в режимі роботи на тепло.

5. Кнопка COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ)

Натисніть цю кнопку, щоб увійти в режим ОХОЛОДЖЕННЯ, пристрій увімкнеться в режимі роботи на тепло.

6. Кнопка SPEED (ШВИДКІСТЬ)

Натискаючи цю кнопку, ви можете обрати швидкість вентилятора наступним чином:



Примітка: AUTO швидкість повітря недоступна в режимі FAN (Вентиляція).

Ця кнопка не дійсна в режимі DRY (осушення)

7. Кнопка + та - (збільшення/зменшення цільової температури)

Кожного разу, коли натискається «+», установка температури збільшується на 1 °C (1 °F), а кожного разу, коли натискається «-», вона зменшується на 1 °C (1 °F).

Налаштування температури коливається від 16 °C (60 °F) ~ 32 °C (90 °F).

Примітка: Температуру не можна встановити в режимах AUTO або FAN.

8. Кнопка MENU & OK (МЕНЮ та ПІДТВЕРДЖЕННЯ)

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в режим вибору функції. Потім натисніть, Δ , ∇ , $\triangleright$, $\triangleleft$ щоб вибрати потрібну функцію. Після, натисніть кнопку OK, увімкніть цю функцію.

У режимі вибору функції натисніть, Δ , ∇ , $\triangleright$ і $\triangleleft$, символ на (LCD) РК-дисплеї буде блимати, якщо функцію можна вибрати.

9. Кнопка L/R SWING (Опція, поворот вертикальних жалюзі вліво та вправо)

Натисніть цю кнопку, щоб активувати поворот вліво / вправо, і натисніть його ще раз, щоб зафіксувати положення повороту.

Примітка: Додаткова опція доступна не для всіх моделей

10. Кнопка U/D SWING (поворот горизонтальних жалюзі вгору та вниз)

Натисніть цю кнопку, щоб активувати рух ламелі вгору / вниз і натисніть її ще раз, щоб зафіксувати положення горизонтальної ламелі.

Примітка:

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку "U/D SWING" і утримуйте протягом 3 секунд, кнопка зміститься у функціональну кнопку "Rated swinging" (номінальне коливання жалюзі за замовченням), а потім натисніть кнопку "U/D SWING", щоб вибрати позиції номінального похитування. Тільки натиснувши кнопку "U/D SWING" ще раз і утримуючи її протягом 3 секунд, або перевстановивши елементи живлення пульта дистанційного керування, кнопка "U/D SWING" зможе відновити свою початкову функцію. Кнопка ввімкнення / вимкнення живлення на пульті дистанційного керування не може увімкнути вихід із функції «Номінальне коливання».

11. Функція HEALTH (ЗДОРОВ'Я)

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку MENU, потім натисніть, Δ , ∇ , $\triangleright$, $\triangleleft$ вибрати символ "ЗДОРОВ'Я", коли символ "ЗДОРОВ'Я" буде блимати, натисніть кнопку "OK", щоб (деактивувати) функцію здоров'я виділити символ "ЗДОРОВ'Я", який активовано і натисніть на кнопку "OK".

Примітка: Додаткова опція доступна не для всіх моделей

12. Функція ECO (ЗДОРОВ'Я)

У режимі COOL кондиціонер із змінною частотою (інверторна модель) переходить в режим ECO, який споживає найменше електроенергії, і автоматично виходить з нього через 8 годин.

Режим ECO недоступний для кондиціонера з фіксованою частотою (моделі з компресорами ON-OFF).

Зміна режимів або вимкнення пульта дистанційного керування автоматично скасує функцію ECO.

У режимі охолодження натисніть кнопку "MENU", натисніть, $\Delta \nabla i, \triangleright \triangleleft$ щоб вибрати символ "ECO", коли символ "ECO" буде блимати, натисніть кнопку "OK" для активації, щоб (деактивувати) функцію здоров'я виділити символ "ЗДОРОВ'Я", який активовано і натисніть на кнопку "OK".

Примітка:

На споживання електроенергії впливає температура навколишнього середовища, конструкція будинку тощо, а коли температура навколишнього середовища висока або будинок має велику площу, будьте обережні, використовуючи режим ECO.

13. Функція SLEEP (СОН)

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку MENU, потім натисніть $\Delta \nabla i, \triangleright \triangleleft$ щоб вибрати символ "SLEEP", коли символ "SLEEP" буде блимати, натисніть кнопку "OK", щоб виділити символ та активувати режим, щоб (деактивувати) функцію сну виділити символ "SLEEP", який активовано і натисніть на кнопку "OK".

Примітка:

Функцію SLEEP не можна активувати в режимах ВЕНТИЛЯТОР або АВТО. У режимі сну екран кондиціонера вимкнений.

14. Функція SILENCE (Режим тиші)

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку "MENU", потім натисніть, $\Delta \nabla \triangleright \triangleleft$, щоб вибрати символ «SILENCE», коли символ «SILENCE» буде блимати, натисніть кнопку «OK» щоб активувати функцію роботи в режимі тиші, щоб (деактивувати) функцію тиші виділити символ "«SILENCE»", який активовано і натисніть на кнопку "OK".

15. Функція ELE.H (Опція - додатковий нагрівач)

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку "MENU", потім натисніть, , щоб вибрати символ «SILENCE», коли символ «SILENCE» буде блимати, натисніть кнопку «OK» щоб активувати функцію роботи в режимі тиші, щоб (деактивувати) функцію тиші виділити символ "«SILENCE»", який активовано і натисніть на кнопку "OK". Пристрій активує додаткову функцію нагрівання, автоматично відповідно до температури навколишнього середовища, щоб прискорити нагрівання.

Примітка:

Ця функція відсутня на деяких моделях.

16. Функція DISPLAY (Дисплей)

Натисніть кнопку "MENU", потім натисніть, $\Delta \nabla i \triangleright \triangleleft$, щоб обрати символ «ДИСПЛЕЙ», коли персонаж "DISPLAY" блиматиме, і натисніть кнопку "OK" для активації (вимкнути) функцію відображення на екрані.

17. Функція DISPLAY (Дисплей)

Пристрій автоматично активує або деактивує функцію відображення на екрані кондиціонера відповідно до освітлення приміщення яскравість дисплею.

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку "MENU", потім натисніть, $\Delta \nabla \triangleright \triangleleft$, та оберіть символ "LIGHT", коли символ "LIGHT" буде блимати, натисніть кнопку "OK" Виберіть символ "LIGHT", щоб активувати (деактивувати) функцію підлаштування світла.

18. Функція COSY (ЗАТИШНИЙ)

Коли кондиціонер увімкнено в режимах охолодження, натисніть кнопку "MENU", потім натисніть, $\Delta \nabla i \triangleright \triangleleft$ щоб обрати символ "COZY", коли символ "COZY" блимає, натисніть кнопку «OK», щоб активувати, символ "COZY" активує (деактивує) функції очищення. Коли увімкнено функцію "COZY", швидкість обертання вентилятора є автоматичною, режим гойдання жалюзі буде скасовано.

Коли функція "COZY" увімкнена, такі функції як: режим сну, швидкість обертання вентилятора, гойдання жалюзі вимикаються. Блок автоматично вийде з функції "COZY", а потім відновить функції до попереднього статусу.

19. Функція HUMI (ВОЛОГІСТЬ)

Натисніть кнопку "MENU", потім натисніть, $\Delta \nabla \triangleright \triangleleft$, щоб обрати символ "HUMI", коли "HUMI" буде блимати натисніть кнопку "OK", Символ "HUMI", який активує (деактивує) функції зволоження.

Примітка: Функція зволоження недоступна під час режиму ОСУШЕННЯ.

20. Функція iCLEAN (ОЧИЩЕННЯ)

Пристрій автоматично очистить пил на випарнику і просушить вологу вентилятором. Коли кондиціонер вимкнено, натисніть кнопку "MENU", а потім натисніть, $\Delta \nabla \triangleright \triangleleft$, щоб вибрати символ "iCLEAN", коли символ "iCLEAN" блимає, натисніть "OK" для активації (деактивації) функції очищення. Функція очищення автоматично вимкнеться через 30 хвилин.

21. Функція Child-lock (ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ)

Одночасно натисніть кнопки «HEAT» та «MODE» та утримуйте принаймні 3 секунди, щоб увімкнути або вимкнути функцію блокування від дітей. Коли активована функція блокування від дітей, пульт дистанційного керування буде вказувати "🔒".

22. Функція °C /°F (Перемикання одиниць вимірювання)

Температура за замовчуванням відображається в градусах Цельсія.

Одночасно натисніть кнопки «COOL» та «HEAT» більше 3 секунд, ви можете встановити "°C" або "°F".

Примітка: Індикація температури у Фаренгейті недоступна для деяких моделей. Коли температура відображається у Фаренгейті на пульті дистанційного керування, це може бути за Цельсієм на пристрої, на експлуатацію це не впливає.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

1. Натисніть кнопку "MODE", виберіть режим автоматичної роботи.
2. Натискаючи кнопку "SPEED", ви можете вибрати швидкість вентилятора з LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Натисніть кнопку "ON / OFF", кондиціонер почне працювати.
4. Ще раз натисніть кнопку "ON / OFF", кондиціонер зупиниться.

Примітка: У режимі AUTO налаштування температури є неефективними.

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ / ОБІГРІВУ

1. Натисніть кнопку "MODE", виберіть режим охолодження або опалення.
2. Натискаючи кнопку "+" або "-", ви можете встановити температурний діапазон від 16 °C (60 °F) ~ 32 °C (90 °F), дисплей змінюється, коли ви торкаєтесь кнопки.
3. Натискаючи кнопку "SPEED", ви можете вибрати швидкість вентилятора з LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.
4. Натисніть кнопку "ON / OFF", кондиціонер почне працювати.
5. Знову натисніть кнопку "ON / OFF", кондиціонер зупиниться.

Примітка: Тип холодного вітру не має функції обігріву.

РЕЖИМ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Натисніть кнопку "MODE", виберіть режим роботи вентилятора.
2. Натискаючи кнопку "SPEED", ви можете вибрати швидкість обертання вентилятора з LOW, MID, HIGH.
3. Натисніть кнопку "ON / OFF", кондиціонер почне працювати.
4. Ще раз натисніть кнопку "ON / OFF", кондиціонер зупиниться.

Примітка: У режимі вентилятора налаштування температури неефективні.

РЕЖИМ РОБОТИ ОСУШЕННЯ

1. Натисніть кнопку «MODE», виберіть режим роботи осушення.
2. Натискаючи кнопку "+" або "-", ви можете встановити температурний діапазон від 16 °C до 32°C, дисплей змінюється при натисканні на кнопку.
3. Натисніть кнопку «ON / OFF», кондиціонер почне працювати.
4. Знову натисніть кнопку «ON / OFF», кондиціонер зупиниться.

Примітка: У сухому режимі налаштування швидкості є неефективними.

**УВАГА**

Пульт дистанційного керування - не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним і не грайте з ним самі.

Для використання пульта дистанційного керування, при натисканні на кнопки, направляйте його випромінювач сигналу на внутрішній блок кондиціонера. Внутрішній блок підтверджує отримання сигналу, посланого з пульта дистанційного керування коротким звуковим сигналом.

Сигнали можуть бути отримані на відстані до 8 метрів по прямій лінії від внутрішнього блоку під кутом в 45 зліва і праворуч від нього.

Не кидайте пульт дистанційного керування і не піддавайте його сильним ударам. Не залишайте пульт дистанційного управління під прямим сонячним світлом, поруч з джерелами тепла, стежте за тим, щоб він не потрапив у воду, і не залишайте його в місцях з високою вологістю. Не користуйтеся гострими предметами для натискання на кнопки, так як це може привести до пошкодження пульта дистанційного керування. Забороняється протирати пульт дистанційного керування бензином, розчинником, серветками з хімічним просоченням і т.п. Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, витягніть елементи живлення (батарейки), і почекавши 30 секунд, вставте їх в нього назад. Якщо працездатність не відновилася, замініть елемент живлення.

Виймайте елементи живлення (батарейки) з пульта дистанційного керування, якщо їм не користуєтесь протягом тривалого періоду часу.

Увага! Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення пульта дистанційного керування.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В ПУЛЬТІ КЕРУВАННЯ

1. Зніміть кришку відсіку елементів живлення;
2. Вийміть старі елементи живлення;
3. Вставте нові елементи живлення дотримуючись полярності;
4. Закрийте кришку відсіку елементів живлення.

**Примітки**


Замініть елементи живлення якщо РК дисплей пульта дистанційного керування не світиться або, коли пульт дистанційного керування не може бути використаний для зміни налаштувань кондиціонера.

Використовуйте тільки нові елементи живлення типу ААА.

КНОПКА АВАРІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Якщо дистанційний пульт управління загублений або не справний, включити кондиціонер можна кнопкою аварійного управління, знаходиться за передньою панеллю внутрішнього блоку:

- Обережно відкрийте передню панель внутрішнього блоку.
- Для включення кондиціонера швидко натисніть на кнопку аварійного управління. Кондиціонер включиться в автоматичний режим.
- Обережно закрийте і зафіксуйте передню панель внутрішнього блоку.
- Для виключення кондиціонера швидко натисніть повторно на кнопку аварійного управління.




ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**Догляд за внутрішнім блоком кондиціонеру:**

- Вимкніть кондиціонер і відключіть його від електроживлення.
- Протріть внутрішній блок сухою або змоченою теплою водою тканиною. Забороняється використовувати воду, температура якої вище 40 ° C. Забороняється використовувати розчинник, бензин, полірувальний порошок або інсектициди, використовуйте тільки м'які миючі засоби.
- Поверхня внутрішнього блоку схильна до утворення подряпин, тому не слід терти або допускати впливу на блок ударних навантажень. Не застосовуйте абразивні чистячі засоби, щоб уникнути подряпин на поверхні внутрішнього блоку.
- У разі застосування наявних у продажу протиральних тканин, просочених хімічними засобами, дотримуйтеся інструкцій щодо їх застосування.

Догляд за фільтрами внутрішнього блоку:

- Обережно підніміть передню панель внутрішнього блоку, і зафіксуйте її в верхньому положенні.
 - Злегка потягнувши "язичок" фільтра вгору і на себе - витягніть фільтр.
 - Очистіть повітряний фільтр за допомогою пилососа. При сильному забрудненні промийте фільтр в теплій воді, температура якої не вище 40 ° C.
 - Після промивання ретельно просушіть фільтр в затіненому місці.
- Встановіть повітряний фільтр на місце і закрийте передню панель кондиціонера.

**Якщо кондиціонер не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу:**

- Для просушки внутрішнього блоку увімкніть кондиціонер в режим iclean (очищення);
- Після закінчення режиму iclean (очищення) відключіть кондиціонер від електроживлення;
- Очистіть корпус і теплообмінник зовнішнього і внутрішнього блоків;
- Очистіть фільтри внутрішнього блоку.
- Витягніть елементи живлення (батарейки) з пульта дистанційного керування.

Перевірка перед кожним включенням:

- Переконайтеся, що дрiт заземлення надійно підкладений.
- Переконайтеся в цілісності і відсутності пошкоджень блоків кондиціонера.
- Переконайтеся, що отвори входу і виходу повітря блоків кондиціонера не заблоковані.
- Переконайтеся, що фільтр внутрішнього блоку не потребує очищення.
- Переконайтеся у відповідності поточних температур експлуатаційних умов.



Кондиціонер має закритий контур з холодоагентом R32. Даний фреон вважається безпечним для озонового шару, але знаходиться в групі так званих парникових газів, які сприяють глобальному потеплінню, якщо їх буде випущено в атмосферу. Тому виконання робіт, пов'язаних з даними холодоагентами, довіряйте тільки відповідним фахівцям.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Наступні випадки не завжди є ознаками поломок.

Будь ласка, перш ніж звернутися в сервісний центр, спробуйте скористатися наступними рекомендаціями, якщо після виконання зазначених перевірок кондиціонер не відновить нормальну роботу, зупиніть його експлуатацію і зверніться в сервісний центр.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА І СПОСІБ ЇЇ УСУНЕННЯ
Кондиціонер не вмикається	Перевірте підключення до мережі. Спрацював захисний пристрій, спробуйте включити кондиціонер не менш ніж через 3 хвилини. Низька або висока напруга в мережі. Перевірте, може бути, виставлена робота по таймеру?
Кондиціонер не реагує на команди з пульта керування	Можливо, це вплив електромагнітних завад. Спробуйте відключити електроживлення кондиціонера і через 1 хвилину подати його знову. Переконайтеся, що пульт знаходиться в зоні дії сигналу. Перевірте батарейки дистанційного пульта, замініть їх при необхідності. Перевірте, чи не пошкоджений пульт.
Знизилася ефективність охолодження або обігріву	Перевірте коректність встановленої цільової температури. Перевірте, чи не перекриті чи вхідні та вихідні отвори внутрішнього блоку. Перевірте ступінь забруднення повітряного фільтра, теплообмінника і вентилятора внутрішнього блоку, виконайте очистку при необхідності. Переконайтеся, що тепле / холодне повітря не надходить відкриті вікно або двері. Перевірте коректність встановленої швидкості вентилятора. При високій температурі зовнішнього повітря ефективність охолодження може бути недостатньою. При низькій температурі зовнішнього повітря ефективність обігріву може бути недостатньою. Перевірте наявність в приміщенні додаткові джерела тепла.
Затримка при перемиканні режимів роботи	Зміна режимів роботи в ході експлуатації може займати до 3-х хвилин.
Затримка при включенні режиму обігрів	Дана затримка від 2 до 5 хвилин необхідна для прогріву теплообмінника внутрішнього блоку. Не є несправністю.
Поява стороннього запаху	Кондиціонер може посилювати запахи, присутні в приміщенні, (такі як сигаретний дим, парфумерія, від меблів і т.д. Проконсультуйтеся з сервісним центром якщо запах зберігається тривалий час.
Від внутрішнього блоку чути звуки поточної або ббубляючої води	Звуки викликані протікаючим по трубах і киплячим холодоагентом всередині внутрішнього блоку. Чи не свідчить про несправність.
Від внутрішнього блоку чути потріскування	Потріскування пояснюється розширенням або стисненням передньої панелі та інших деталей приладу внаслідок зміни температури (не свідчить про несправність).
Від внутрішнього блоку чути слабкий механічний звук	Звук з'являється при включенні / виключенні вентилятора внутрішнього блоку. Це не свідчить про несправність.
Від внутрішнього блоку чути шиплячий звук	Звук з'являється при зміні потоку холодоагенту. Це не свідчить про несправність.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА І СПОСІБ ЇЇ УСУНЕННЯ
Зміна кольору внутрішнього блоку	Під впливом різних факторів (наприклад, ультрафіолетового випромінювання, температури та ін.) Пластиковий корпус може змінити колір, що не відіб'ється на функціональних характеристиках пристрою. Це не є недоліком.
Туман у отворі виходу повітря внутрішнього блоку	Якщо в приміщенні високі вологість і температура повітря, то на виході з кондиціонера може утворюватися туман. Він пропаде через деякий час роботи, в міру зниження температури в приміщенні
З зовнішнього блоку витікає вода	Це конденсат з теплообмінника зовнішнього блоку, що утворився при роботі в режимі обігріву або при включенні режиму відтавання. Це не свідчить про несправність.
На панелі індикації внутрішнього блоку з'являються символи "РС"	Спрацювало нагадування про те, що необхідно провести чистку внутрішнього блоку. Щоб відключити нагадування, необхідно 2 рази натиснути на кнопку аварійного включення на внутрішньому блоці за передньою панеллю.

При виникненні несправності код помилки автоматично відображається на дисплеї лицьової панелі внутрішнього блоку

Негайно вимкніть кондиціонер, вимкніть його від електроживлення і зверніться до фахівців при виявленні таких несправностей:

- ненормальні звук під час роботи обладнання;
- сильний сторонній запах під час роботи;
- тече рідини з внутрішнього блоку;
- часте спрацювання пристрою захисного відключення (УЗО);
- потрапляння води всередину обладнання;
- сильне нагрівання вилки або кабелю електроживлення.



КОДИ ПОМИЛОК

КОД ПОМИЛКИ	ОПИС НЕСПРАВНОСТІ
E1	Несправність датчика кімнатної температури
E2	Несправність датчика температури теплообмінника зовнішнього блоку
E3	Помилка датчика температури теплообмінника внутрішнього блоку
E4	Несправність електродвигуна вентилятора внутрішнього блоку
E5	Помилка лінії зв'язку між зовнішнім і внутрішнім блоками
E6	Несправність приводу жалюзі
E8	Збій зв'язку панелі дисплея і головної плати управління
E9	Несправність датчика вологості
EA	Несправність двигуна вентилятора внутрішнього блоку (частота обертання не відповідає заданій)
Eb	Внутрішній блок несправності EEPROM
F0	Зовнішній блок несправності двигуна вентилятора постійного струму
F1	Помилка модуля інвертора IPM
F2	Несправність модуля PFC
F3	Несправність роботи компресора
F4	Помилка датчика температури лінії нагнітання компресора
F5	Спрацьовування захисту від перевантаження компресора
F6	Помилка датчика зовнішньої температури повітря
F7	Спрацьовування захисту від низької або високої напруги електроживлення
F8	Помилка лінії зв'язку модулів зовнішнього блоку
F9	Помилка модуля EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
FA	Несправність датчика температури всасу
Fb	Несправність двигуна постійного струму внутрішнього блоку
FC	Помилка перемикачів чотириходового клапана
Fd	Несправність двигуна вентилятора зовнішнього блоку (частота обертання не відповідає заданій)
P2	Захист від високої напруги
P3	Відсутній захист від рідини
P4	Зовнішній теплообмінник запобігає захисту від перевантаження
P5	Захист по температурі викиду
P6	Захист від високої температури
P7	Захист від замерзання
P8	Зовнішній захист від перевантаження по струму
P9	Несправність панелі дисплея та основної плати управління
L0	Помилка зниженої напруги модуля
L1	Захист від перевантаження по струму фази
L2	Несправність компресора
L3	Вихід з ладу або несправність компресору
L4	Несправність модуля IPM
L5	Модуль PFC або IPM вихід з ладу
L6	PFC По струму
L7	Поточне виявлення ненормального захисту
L8	Несправність дисбалансу опору
L9	IPM несправність датчика температури
H0	Відтайка