



ІНСТРУКЦІЯ



www.vulkan.ua

ДО ГЕНЕРАТОРА



Уважно прочитайте данну Інструкцію перед початком роботи пристрою.
Пристрій продається разом з Інструкцією з експлуатації.

Малюнки в цій Інструкції з експлуатації слугують виключно в якості довідникової інформації.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вихлопи двигуна даного пристрою можуть містити шкідливі речовини, які, в свою чергу, можуть спровокувати виникнення раку, вроджених дефектів або спричинити шкоду репродуктивним здібностям організму.

ЗМІСТ

Призначення виробу.....	3
Комплект поставки.....	3
Основні технічні характеристики	4
Підготовка до роботи.....	7
Порядок роботи.....	9
Рекомендації по догляду та обслуговування	9
Вимоги безпеки.....	13

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Генератор бензиновий (бензогенератор) - електроагрегат, в якості первинного двигуна використовується карбюраторний двигун внутрішнього згоряння, паливом для якого є неетилований бензин. Бензогенератор є побутовими і застосовується в основному для: резервного або аварійного енергозабезпечення Вашого об'єкту. Ці універсальні міні-електростанції призначені для живлення електроприладів, електроінструментів, садової техніки, освітлення та іншого обладнання. Оснащені великим паливним баком з датчиком рівня палива, посиленою рамою, ефективним низькочастотним глушником, що не знижує потужності двигуна. У цих агрегатах використовуються високоефективні генератори з підсиленою фазною обмоткою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Недотримання інструкцій може заподіяти серйозну шкоду здоров'ю або привести до летального випадку.

УВАГА! Кожне попередження пояснює Вам можливу небезпеку, наслідки, які можуть відбутися, а також яким чином можна уникнути або знизити ризик заподіяння шкоди здоров'ю.

ВАЖЛИВО. Постійне поліпшення продукції торгової марки «VULKAN» являється довгостроковою політикою, тому виробник залишає за собою право на удосконалення конструкції виробів без попереднього повідомлення та відображення в «Інструкції з експлуатації».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Генератор.....1 шт.
2. Інструкція з експлуатації1 шт.
3. Упаковка виробу.....1 шт.
тільки для мод. SC2000, SC6000, SC8000, SC9000, SC10000, SC13000
4. Колеса.....2 шт.
тільки для мод. SC6000, SC8000, SC9000, SC10000, SC13000
5. Рукоятка.....1 шт.

УВАГА! Розпакувавши виріб, переконайтесь в наявності всіх деталей, згідно комплекту поставки. При відсутності або поломці якої-небудь деталі негайно зв'яжіться з продавцем.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер моделі	SC1250-M	SC2000i	SC2500-M	SC2500-E
Максимальна потужність, кВт	1,0	2,0	2,2	2,2
Номінальна потужність, кВт	0,8	1,6	2,0	2,0
Напруга на виході, В		220		
Частота, Гц		50		
Система запуску		Ручна		Електро
Наявність коліс	-	-	-	-
Модель двигуна	AP156F	Yamaha MZ80	168F	168FB
Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-х тактний, верхнє роз. клапанів, повітряне охолодження			
Об'єм двигуна, см ³	98	79	163	163
Паливо		Автомобільний бензин А-95		
Ємкість паливного баку, л	6	4,3	15	15


Номер моделі	SC3250-M	SC3250-E	SC3500-M	SC3500-E
Максимальна потужність, кВт	2,8	2,8	3,1	3,1
Номінальна потужність, кВт	2,5	2,5	2,8	2,8
Напруга на виході, В		220		
Частота, Гц		50		
Система запуску	Ручна	Електро	Ручна	Електро
Наявність коліс	-	-	-	-
Модель двигуна	168FB	168FB	170F	170F
Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-х тактний, верхнє роз. клапанів, повітряне охолодження			
Об'єм двигуна, см ³	169	169	208	208
Паливо		Автомобільний бензин А-95		
Ємкість паливного баку, л	15	15	15	15

Номер моделі	SC4000-E	SC6000-E	SC8000-TE	SC9000-E	SC10000-E	SC13000
Максимальна потужність, кВт	3,2	5,0	7,0	8,0	8,0	13,0
Номінальна потужність, кВт	3,8	5,5	6,5	7,0	7,0	10,0
Напруга на виході, В		220		380	220	380
Частота, Гц			50			
Система запуску	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Наявність коліс	+	+	+	+	+	+
Модель двигуна	SC 230	SC 390	190F	190F	190F	2V78F
Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-х тактний, верхнє роз. клапанів, повітряне охолодження					
Об'єм двигуна, см ³	223	389	420	439	439	678
Паливо			Автомобільний бензин А-95			
Ємкість паливного баку, л	15	25	25	25	25	30

Комплектація та технічні характеристики, з часом, можуть змінюватись без попереднього повідомлення виробника.

1. Включення і виключення двигуна.

Положення вимикача: OFF (ВИКЛ) - зупинка двигуна, ON (ВКЛ) - включення двигуна, START (ЗАПУСК) - запуск двигуна (для пристройів з електричним стартером).




2. Паливний клапан.

Паливний клапан розташований між паливним баком і карбюратором. Коли важіль клапана знаходиться в положенні ON, то відбувається подача палива з паливного бака в карбюратор.

Переконайтесь, що важіль клапана знаходитьться в положенні OFF після вимкнення двигуна.

3. Поворотний стартер (ручний пуск).

Для запуску двигуна необхідно злегка потягнути ручку стартера до тих пір, поки ви не відчуєте опір, а потім, потрібно зробити сильний ривок (в розумних межах зусилля) ручкою стартера.




Важливо! Не допускайте різкого повернення ручки стартера до двигуна. Акуратно відпускайте ручку стартера, щоб уникнути можливого пошкодження двигуна.

4. Дросельний важіль (акселератор газу).

Дросель необхідний для забезпечення подачі збагаченої паливної суміші при запуску холодного двигуна. Він може бути переміщений вручну за допомогою дросельного важеля.

Перевівши важіль в положення CLOSED (закрито) забезпечується збагачення суміші. На деяких моделях вказана шкала зменшення / збільшення відкриття дросельної заслінки карбюратора.



5. Автоматичний переривник ланцюга.

Автоматичний переривник ланцюга відключається у разі короткого замикання або значних перевантажень генератора на вході. Якщо переривач відключився автоматично, то необхідно переконатися, що сумарне електричне навантаження на генератор не перевищує номінального значення потужності пристрою з урахуванням пускових струмів. Перед повторним включенням перевести переривник в положення ON (ON - включення, OFF - вимкнення).

6. Зажим заземлення.

Затиск заземлення генератора приєднаний до рами генератора.

7. Клема постійного струму.

Клеми постійного струму можуть використовуватися тільки для зарядки акумулятором автомобільного типу на 12В. Клеми червоного кольору є позитивними (+), а клеми чорного кольору - негативними (-). Акумулятор необхідно підключати до клем постійного струму генератора з відповідною полярністю (позитивна клема акумулятора повинна підключатися до червоної клеми генератора, а негативна клема акумулятора до чорної клеми генератора). При підключені і відключені акумулятора - відключайте генератор.

Примітка: Не заводьте транспортний засіб у разі, якщо зарядні кабелі акумулятора підключенні, і генератор працює. Транспортний засіб або генератор можуть бути пошкоджені.

8. Система контролю рівня мастила.

Система контролю рівня мастила призначена для запобігання пошкоджень двигуна внаслідок недостатньої кількості мастила в картері двигуна. До того як рівень мастила в картері опуститься нижче безпечного рівня, система контролю рівня мастила автоматично відключить двигун, і контрольна лампа загориться (вимикач двигуна при цьому залишиться в положенні ON).

9. Запобіжник ланцюга постійного струму.

Запобіжник ланцюга постійного струму автоматично відключає ланцюг зарядки акумулятора прямого струму у випадку, якщо генератор перевантажений, у випадку проблеми з акумулятором або неправильної установки полярності.

10. Підключення акумуляторних проводів.

Клеми постійного струму можуть використовуватися тільки для зарядки 12 вольтових акумуляторів автомобільного типу. Перед підключенням зарядних кабелів до акумулятора, який встановлений на транспортному засобі, відключіть (-) негативну клему акумулятора транспортного засобу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Акумулятор виділяє вибухонебезпечні гази; оберігайте акумулятор від дії вогню, зберігайте далеко від можливих іскор, не паліть. Забезпечте значну вентиляцію приміщення при підзарядці або експлуатації акумуляторів.

1. Підключіть позитивний (+) акумуляторний кабель до позитивної(+) клеми акумулятора транспортного засобу.
2. Підключіть інший кінець позитивного (+) акумуляторного кабелю до

позитивної (+) клеми генератора.

3. Підключіть негативний (-) акумуляторний кабель до негативної (-)клеми акумулятора транспортного засобу.
4. Підключіть інший кінець негативного (-) акумуляторного кабелю до негативної (-) клеми генератора.
5. Запустіть генератор.

Примітка: Не заводьте транспортний засіб у разі, якщо зарядні кабелі акумулятора підключені і генератор працює. Транспортний засіб або генератор можуть бути пошкоджені.

11. Відключення акумуляторних проводів.


1. Зупиніть двигун.
2. Відімкніть негативний (-) акумуляторний кабель від негативної (-) клеми генератора.
3. Відімкніть інший кінець негативного (-) акумуляторного кабелю від негативної (-) клеми акумулятора транспортного засобу.
4. Відімкніть позитивний (+) акумуляторний кабель від позитивної (+) клеми генератора.
5. Відключіть інший кінець позитивного (+) акумуляторного кабелю від позитивної (+) клеми акумулятора транспортного засобу.
6. Підключіть (-) клему акумулятора транспортного засобу.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ.


Мастило в двигуні.

Моторне масло є основним фактором, що впливає на технічні характеристики двигуна і його термін служби. Перевіряйте рівень масла перед кожною експлуатацією генератора при вимкненому двигуні.

Використовуйте 4x-тактне моторне масло високої якості для двигунів внутрішнього згоряння. Машинне масло SAE10W-30 рекомендується для загального використання, при будь-яких температурах. Машинне масло іншої в'язкості може бути використано тільки при температурному режимі, зазначеному в таблиці.



Примітка: Допустимий температурний режим для стабільної роботи генератора від +5 до + 30 ° С.1.



1. Викрутіть кришку масляного сапуна (3) і протріть покажчик рівня мастила.


2. Перевірте рівень мастила, вставивши покажчик в отвір масляного сапуна (1), не закручуючи його.

3. Якщо рівень мастила низький, наповніть сапун до горловини, не перевищуючи максимальний рівень мастила (2).

ПАЛИВО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Бензин є легкозаймистою і вибухонебезпечною речовиною.
- Заливайте паливо в добре провітрюваному приміщенні при вимкненому двигуні. Не паліть, не допускайте наявності іскор полум'я в зоні зберігання палива і при заправці двигуна.
- Не допускайте переповнення паливного бака. Після заправки переконайтесь, що кришка бака надійно закрита. Не розливайте паливо при заправці двигуна. Розлите паливо може спалахнути. Якщо ви розлили паливо, ретельно протріть розлите паливо перед запуском двигуна.
- Уникайте контакту палива з шкірою, не вдихайте пари палива.
- Зберігайте паливо далеко від дітей.



1. Кришка паливного бака; 2. Покажчик рівня палива; 3. Паливний фільтр.

Використовуйте неетилований бензин з октановим числом не нижче 86. Не допускайте попадання води і бруду в паливний бак.

Примітка: У разі поломки генератора, викликаного експлуатацією двигуна в неналежних умовах, виробник знімає з себе зобов'язання з гарантійного ремонту.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Запуск двигуна.

1. Викрутіть кришку масляного сапуна і залийте масло. Залийте паливо в бак.
2. Встановіть паливний клапан в положення ON (ВКЛ).
3. Якщо двигун холодний переведіть дросельний важіль у положення CLOSED (ЗАЧИНЕНО).
4. Поставте перемикач двигуна в положення ON.
5. Запустіть двигун. Для моделей з поворотним стартером: Злегка потягніть ручку стартера до тих пір поки не відчуєте опір. Після цього зробіть різкий ривок.

Примітка: Не допускайте різкого повернення ручки стартера до двигуна. Акуратно відпускайте ручку стартера, щоб уникнути можливого пошкодження двигуна.

6. Після того як двигун прогріється, переведіть дросельний важіль у положення OPEN (ВІДКРИТО).
7. Підключіть навантаження.
8. Генератор не повинен працювати без перерви більше 10-12 годин.

Зупинка двигуна.

В екстрених випадках:

1. Для зупинки двигуна в екстреному випадку переведіть перемикач двигуна в положення OFF (ВІКЛ).

При нормальній експлуатації:

1. Поверніть автоматичний переривник змінного струму в положення OFF (ВІКЛ).
2. Вимкніть електричне навантаження від панелі розетки.
3. Переведіть перемикач двигуна в положення OFF (ВІКЛ).
4. Поверніть паливний клапан в положення OFF (ВІКЛ).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Примітка: Використовуйте тільки оригінальні запасні частини для виконання технічного обслуговування і ремонту. Заміна запасних частин, що не відповідають за якістю можуть пошкодити генератор.

Найменування деталі чи вузла	Опис регулярних перевірок	Щоденні перевірки	Перший місяць (або через 20год. роботи) ³⁾	Через 3 місяці (або через 50год. роботи) ³⁾	Через 6 місяців (або через 100год. роботи) ³⁾	Через 12 місяців (або через 300год. роботи) ³⁾
Машине масло	Перевірка рівня мастила	X				
	Заміна		X		X	
Повітряний фільтр	Прочистити	X				
	Замінити			X ¹⁾		
Відстійник	Прочистити				X	
Свічка запалювання	Перевірити, почистити				X	
Зазор клапана	Перевірити, відрегулювати					X ²⁾
Паливний бак та фільтр	Перевірити					X ²⁾
Система подачі палива	Перевірити, замінити при необхідності		Кожні два роки ²⁾			


ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

- 1) Технічне обслуговування необхідно виконувати частіше у випадку, якщо генератор експлуатується в дуже забрудненому середовищі.
- 2) Дані вузли повинні проходити сервісне обслуговування в сервісному центрі.
- 3) Для професійного використання - фіксуйте години експлуатації для визначення інтервалів виконання технічного обслуговування.

Заміна мастила в двигуні.

Зливайте мастило поки двигун теплий для того, щоб забезпечити швидке і повне його зливання.

1. Зніміть зливну пробку (1) і ущільнювальну шайбу, викрутіть кришку масляного сапуна і злийте масло.




2. Встановіть назад зливну пробку і ущільнювальну шайбу. Ретельно закрутіть зливну пробку.

3. Наповніть моторним маслом і перевірте, щоб його рівень не перевищував максимально допустимого рівня масла (2).

Обслуговування повітряного фільтра.

Брудний повітряний фільтр перешкоджатиме нормальному проходу повітря до карбюратора. Для того щоб запобігти можливі поломки карбюратора необхідно регулярно проводити технічне обслуговування повітряного фільтра. У разі використання генератора в сильно забрудненому середовищі, потрібно проводити технічне обслуговування більш часто.



1. Відстігніть затискачі (2,3) кришки повітряного фільтра (1), зніміть кришку і дістаньте фільтруючий елемент (5).

2. Промийте фільтруючий елемент в розчині миючого засобу в теплій воді. Висушіть фільтруючий елемент.

3. Встановіть назад фільтр і кришку повітряного фільтра.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Використання бензину або займистих розчинів для чищення фільтра може привести до вибуху або пожежі. Використовуйте тільки мильну воду або незаймисті розчини.

Примітка: Ніколи не запускайте генератор без повітряного фільтра. Це призведе до дуже швидкого зносу двигуна.

Частка відстійника палива.

Відстійник запобігає потраплянню бруду і води в карбюратор. Якщо двигун не запускати протягом довгого часу, то відстійник необхідно промити.

1. Поверніть паливний клапан (1) у положення OFF (ВІКЛ). Зніміть від-




стійник (2), кільце ущільнювача (3) і фільтр (4).

2. Промийте відстійник, ущільнювальне кільце і фільтр в незаймистому розчині.

3. Встановіть назад фільтр, ущільнювальне кільце і відстійник.

4. Поверніть паливний клапан в положення ON (ВКЛ) і перевірте на відсутність витоків.

Обслуговування свічки запалювання.



Для забезпечення справної роботи двигуна, свічка запалювання повинна бути правильно підібрана.

Рекомендовані свічки запалювання:
 LDF6TC, TME170: BPR6ES
 TME260, TME360,
 TME410: BPR5ES
 TME280: BP6ES

Заміна свічки запалювання:

1. Зніміть кришку свічки запалювання (2).
2. Видаліть накопичений бруд навколо основи свічки запалювання.
3. Використовуйте спеціальний ключ (1) для того, щоб зняти свічку запалювання.
4. Візуально огляньте свічку запалювання. Якщо ізоляція пошкоджена, замініть свічку. Протріть свічку запалювання за допомогою дротяної щітки, якщо Ви будете використовувати її повторно.
5. Переконайтесь, що шайба свічки запалювання в хорошому стані, закрутіть свічку вручну, уникаючи зриву різьбллення.
6. Після встановлення свічки запалювання затягніть її ключем (1), щоб затиснути шайбу.

Примітка: Свічку запалювання необхідно затягнути. Неправильно встановлена свічка нагрівається і може викликати пошкодження двигуна. Використовуйте лише рекомендовані свічки запалювання або їх аналоги.

Транспортування та зберігання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Взаємодія з гарячим двигуном або вихлопною системою може викликати серйозні опіки або пожежу. Двигун повинен охолонути перед транспортуванням або зберіганням генератора.

При транспортуванні генератора переведіть перемикач двигуна і паливний клапан в положення OFF (ВИКЛ). Генератор повинен знаходитися на рівній поверхні, щоб уникнути витоків палива. Пари палива або пролите паливо може спалахнути.

Не кидайте і не перевертайте генератор під час транспортування. Не кладіть на генератор важкі предмети. Перед підготовкою генератора до зберігання переконайтесь в тому, що приміщення, де буде зберігатися генератор не схильне до вологи і пилу.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Недотримання інструкцій може заподіяти шкоду здоров'ю. Кожне по-передження пояснює Вам можливу небезпеку, наслідки, які можуть відбутися, а також яким чином можна уникнути або знизити ризик заподіяння шкоди здоров'ю.

Відповідальність оператора.

- У разі екстремної ситуації оператор зобов'язаний зупинити генератор.
- Оператор зобов'язаний знати всі функції управління генератором, вихідних роз'ємів і з'єднань.
- Оператор зобов'язаний не допускати до роботи з генератором третіх осіб не оз-найомленних зі справжніми інструкціями і дітей.

Загроза отруєння чадним газом.

- Вихлопи двигуна генератора містять отруйний чадний газ. Вдихання вихлопів може викликати втрату свідомості і призвести до летального випадку.
- При експлуатації генератора в обмеженому просторі, закритому приміщенні, повітря може містити небезпечну кількість вихлопних газів. Обов'язково провітрюйте приміщення, в якому працює генератор.

Загроза отримання електричного шоку.

- Генератор виробляє електроенергію, яка може викликати електричний шок при недотриманні інструкцій.
- Не експлуатуйте генератор в умовах підвищеної вологості. Зберігайте генера-тор в сухому приміщенні.
- У разі тривалого перебування генератора на відкритому повітрі необхідно

обов'язково перевіряти всі електричні з'єднання перед початком експлуатації.

- Не підключайте апарат до електричної мережі до тих пір, поки не встановлений ізоляційний вимикач (заземлення).

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Загроза пожежі або опіків.

При роботі вихлопна система генератора сильно нагрівається, що може викликати займання деяких матеріалів. Щоб уникнути цього: зберігайте генератор на відстані не менше трьох метрів від будівель, стін та іншого обладнання під час його експлуатації. Зберігайте будь-які легко займисті матеріали і речовини далеко від місця експлуатації генератора.

- Не торкайтесь до вихлопної системи і двигуна пристрою, до повного їх охолодження. Двигун повинен охолонути перед тим як генератор буде прибраний на зберігання в приміщенні.
- Бензин є легкозаймистою і вибухонебезпечною речовою. Не паліть і не допускайте наявності полум'я та іскор в зоні заправки генератора або в місцях зберігання палива. Заправка генератора повинна відбуватися в добре провітрюваному приміщенні при вимкненому двигуні.
- Випари палива легко спалахують. Переконайтесь, що пролите паливо було видалено перед запуском генератора.

Попередження!

- Не підключайте генератор до електричної мережі до тих пір, поки не встановлений ізоляційний вимикач (заземлення).
- Не експлуатуйте генератор під впливом вологи. Зберігайте генератор всухому приміщенні.

